

## **STRAŻ POŻARNA APELUJE I OSTRZEGA !!!**

**Należy zapamiętać kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa**

**podczas eksploatacji butli gazowych na propan butan i urządzeń nim zasilanych:**

- 1) w mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butle podłączone do urządzeń o ładunku nieprzekraczającym 11 kg każda,
- 2) w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych niepodłączonych do instalacji,
- 3) butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem),
- 4) butle należy ustawiać w odległości, co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, np. pieca, grzejników, kuchni gazowych, gdyż wzrost temperatury powoduje automatycznie wzrost ciśnienia wewnątrz butli, co może być konsekwencją jej rozerwania i wybuchu,
- 5) butle należy instalować tylko w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości, co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie,
- 6) połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny wykonany z materiału odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C, a także o długości nie większej niż 3 m i wytrzymałości na ciśnienie, co najmniej 300 kPa,
- 7) samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń gazowych,
- 8) opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić zawór butli,
- 9) przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z urządzeniami, do których jest podłączona,
- 10) niezależnie od wyglądu zewnętrznego przewód elastyczny powinno się wymieniać na nowy raz na trzy lata,
- 11) wymianę butli powinno się zlecać fachowcom,
- 12) nie powinno się pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),
- 13) systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji w pomieszczeniach gdzie użytkowane są urządzenia gazowe. Należy również dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników zgodnie z zaleceniami producenta tego urządzenia,
- 14) jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) może spowodować wybuch. Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
- 15) po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.

**Gdy poczujesz zapach gazu:**

- 1) nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
- 2) nie zapalaj zapalek, zapałniczek itp.,
- 3) otwórz szeroko okno,
- 4) wyjdź na zewnątrz budynku,
- 5) powiadom w razie konieczności straż pożarną na numer alarmowy **998** lub **112**.